

## Карта заказа устройств серии «ТЭМП 2501»

ООО "НПП "Электро-Универсал"  
Адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 9  
Тел./факс: (8352) 623-021, 627-238  
el-un@cbx.ru, www.el-un.ru

### Заказчик:

Организация	
Адрес	
Контактное лицо	
Должность	
Телефон/факс	
E-mail	

### Пример записи условного обозначения устройства при заказе:

ТЭМП 2501-	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>220 В</u>	<u>ИРПС</u>	<u>УХЛ 3.1</u>
	I	II	III	IV	V

### I. Исполнение по назначению

- 1 – Устройство защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ (универсальное) .....   
2 – Устройство защиты и автоматики секционного ТН .....   
3 – Устройство защиты и автоматики отходящей линии .....   
4 – Устройство защиты и автоматики электродвигателей .....

### II. Исполнение по конструкции (кроме ТЭМП2501-31)

- 1 – Кассета с задним присоединением проводников, горизонтальное исполнение .....   
2 – Кассета с передним присоединением проводников .....   
3 – Кассета с задним присоединением проводников, вертикальное исполнение .....

### III. Номинальное значение оперативного напряжения

- 110 В .....   
220 В .....

### IV. Интерфейс порта связи с АСУ (кроме ТЭМП2501-31)

- ИРПС – токовая петля 20 мА .....   
ТТЛ – последовательный 5-ти вольтовый интерфейс .....

### V. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

- УХЛ 3.1 – диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 55 °С .....   
УЗ – диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55 °С .....

### Необходимость программного обеспечения «ТЕКОМ» для конфигурирования устройств

- Да .....   
Нет .....

Количество устройств ТЭМП2501	
Количество БПК-001	